



**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00698

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ЕТС КОРДА", ОГРН: 1157847202622, ИНН: 7839038304. Адрес: 198095, Россия, город Санкт-Петербург, улица Розенштейна, дом 21, офис 508. Телефон: +7 (812) 363-43-33, e-mail: office@korda.spb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ЕТС КОРДА", ОГРН: 1157847202622, ИНН: 7839038304. Адрес: 198095, Россия, город Санкт-Петербург, улица Розенштейна, дом 21, офис 508

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания» 127410, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а стр. 25, пом. 2/4. E-mail: sdspsi@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Подушки противопожарные, модели: ППУ, ППВ, ППВУ, ППВУ-1 толщиной от 20 до 30 мм, плотностью от 40 кг/м3 до 70кг/м3. Выпускаемые по ТУ 5767-006-01184700-2017 . Серийный выпуск.

код ОКПД2

23.99.19.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствии которых (которых) производилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). ГОСТ Р 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть п.б, метод 1». НГ-негорючий материал.

код ТН ВЭД

6806 90 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ698-06/2023 от 20.06.2023. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 5767-006-01184700-2017 «Подушки противопожарные ППУ, ППВ, ППВУ, ППВУ-1»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.06.2023 по 19.06.2028



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин